

Zertifikat

Certificate

09Z327A01

Inhaber des Zertifikates

Holder of the certificate

Bekaert Specialty Films LLC
4540 Viewridge Avenue
CA 92123 San Diego
USA

**Prüfung der durchwurfhemmenden Eigenschaften einer Verglasung nach
DIN EN 356**

Test of the resistance against manual attack of glazing according to DIN EN 356

Stand der Richtlinie

Version of the guideline

Februar 2000

Hersteller

Manufacturer

Bekaert Specialty Films LLC

Auftraggeber

Applicant

Bruxsafol Folien GmbH
Thüringenstraße 2
D-97762 Hammelburg-Westheim

Prüfgegenstand

Sample

Isolierglasscheibe
Insulated Glass Unit

Probenbezeichnung

Reference

Solar Gard Armorcoat 14 mil / P2A / Insulated Glass
Unit - Tempered Glass

Prüfdatum

Test Date

15. September 2009

Detailergebnisse siehe

Prüfbericht Nr.

Detailed results see test report No.

09G327A01

Das vorgelegte Prüfmuster erfüllte die Prüfbedingungen nach
The sample met the requirements according to

DIN EN 356

und erhält folgende Widerstandsklasse:
and has obtained the following classification:

P2A

Dieses Zertifikat besitzt eine Gültigkeit von zehn Jahren ab dem Tag der Prüfung und ist nur mit Unterschrift und
Dienstsiegel gültig. Die auszugsweise Weitergabe dieses Zertifikates ist nur mit Genehmigung des Beschussamtes
Mellrichstadt erlaubt.

This Certificate is valid for ten years beginning with the day of testing and is only valid with signature and official seal. The duplication
in extracts only is allowed with approval of the Beschussamt Mellrichstadt.

Beschussamt Mellrichstadt, 17. September 2009

Willner



Beschussamt Mellrichstadt (Mellrichstadt Ballistics Agency) • Lohstr. 5 • 97638 Mellrichstadt
Telefon +49-9776-7050-0 • Telefax +49-9776-5457 • poststelle@ba-mel.bayern.de • Germany